

Sorgenfrivængets Ejerlaug

v/ Formand Torben Eriksen
Sorgenfrivænget 29
2830 Virum



Angående tagprojekt, efterisolering

Dato: 29.01.2009

I henhold til Byplanudvalgets svarskrivelse af den 14. januar d.å. kan jeg tilknytte følgende kommentarer.

Kravet til væggen mellem husene jf. BR08 bilag 5, afsnit 5.3 (se vedlagte kopi med mærker ved de dele der er relevante) betyder, at når underside yderste tagdækning hæves, som den gør når man efterisolere taget, skal væggen mellem husene forhøjes tilsvarende.

For at undgå vinkelsmitte (at en brand løber om hjørnet og ind til naboen) skal 2,5 meter mellem huse og nabogårdrum også forhøjes på samme måde.

Forhøjningen skal være BS 60 (brandsikker i 60 min.) hvilket kan opnås ved at mure en lecablok med en bredde på min. 100 mm oven på eksisterende teglstensvægge. Lecablokken tilfredsstillt kravet om BS60 og hindrer samtidig kuldebrosvirkning.

I de tilfælde hvor der over en væg mellem 2 huse er efterisoleret i det ene hus og ikke i det andet bliver forhøjelsen af muren begrænset til en lille trekant.

Jeg har talt med Keld Sørensen fra Lyngby Taarbæk brandvæsen og fået bekræftet ovenstående.

Med venlig hilsen

Martin Løkkegaard

SITE AS

Tuborg Havnevej 18
2900 Hellerup
Danmark

t: +45 30 31 00 12

w: www.siteas.dk

e: mail@siteas.dk

Se/cvr nr.: 29 42 00 41